


DETALIU DE PRINCIPIU REFACERE CRĂPĂTURI ZIDARIE



L - distanța dintre stuțuri de injectare ,

Injectarea fisurilor în ordinea numerării (de jos în sus) 1.....5

1. Se trasează cu cretă zona degradată .

2. Pe zona avariata se desface tencuiala pe o lățime de cca . 40 cm. Se perie suprafața cu peria de sârmă, energic până la deschiderea porilor caramizilor , se suflă suprafața astfel pregătită cu aer comprimat (dacă crăpătura străpunge zidăria operațiunea se execută pe ambele fețe .

3. Se măsoară deschiderea fisurii (crăpăturii) și în cazul în care aceasta este mai mică de 1,5 cm se va aplica un tratament de injectare . Dacă deschiderea fisurii din masa zidăriei este mai mare de 1,5 cm se va aplica un tratament de matare a acesteia cu mortar din var hidraulic fără ciment. Matarea crăpăturii se execută de jos în sus pe tronsoane de cca . 20 cm înălțime, iar compactarea mortarului se realizează prin îndesarea cu o sipcă de dimensiuni potrivite, urmărindu-se pătrunderea în adâncime a mortarului .


4. După tratarea defectului din zidărie , pe traseul crăpăturii se va aplica un "grund "din lapte de var .

5. Pentru evitarea apariției microfisurilor în urma contracției pastei de var , zonele reparate se vor menține umede, prin stropire și vor fi protejate împotriva razelor

soarelui, vântului și a temperaturii

6. Se va cămășui local cu țesătură

și vor fi protejate cu mortar din var hidraulic .



Doina-Florica Munteanu
B1, D1, E, F; MLPTL; Seria V Nr. 1303; Verificator de proiecte
2023.10.27 07:30:20 +03'00'

Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza Nr./Data	Pr.nr:
S.C. NITS S.R.L. J26-312-1999 ; CUI RO11766934 540074Tg.Mures, str.Vulcan nr.9 tel0770766005e-mailnitsalexandru@gmail.com			Beneficiar Primăria comunei Coroisinmartin Coroisinmartin, str. Principală nr. 49, cod poștal 547165 jud. Mures	71/2023
Sef proiect: arh. Nits A.		Sc. 1:5	Titlu proiect :CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI COROISĂNMĂRTIN, STR. PRINCIPALĂ, NR. 49, COMUNA COROISĂNMĂRTIN, JUDEȚUL MUREȘ*	Faza: D.T.A.C. P.T.h+D.E.
Relevat: arh. Petrisor A.			Adresa Coroisinmartin, str. Principală nr. 49, cod poștal 547165 jud. Mures	Pl.nr: A/19
Desenat: arh. Petrisor A.		2023	Titlu plansa DETALIU DE PRINCIPIU REFACERE CRĂPĂTURI ZIDĂRIE	