



## Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Mures

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Mures  
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

Tel: +40 265 205 703

Fax: +40265 205704

office.mures@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J26/201/2002

www.distributie-energie.ro

Către COMUNA COROISINMARTIN,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7030230523193 / 08.05.2023 pentru **obiectivul: CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE IN PRIMARIA COMUNEI COROISANMARTIN** de la adresa: **COROISANMARTIN, sat -, strada COROISINMARTIN, nr. 49, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 547165, numar cadastral 50502, județul MURES.**

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

### AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7030230523193 / 25.05.2023

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Joasa tensiune Monofazat**.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 24.04.2024**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. 2 / 24.04.2023
6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de **95.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala MURES) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.



## Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Mures

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Mures  
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

Tel: +40 265 205 703

Fax: +40265 205704

office.mures@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J26/201/2002

www.distributie-energie.ro

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

- Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalațiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestată ANRE în baza unui contract de reglementare rețele electrice.
- Orice activitate sub sau în apropierea instalațiilor electrice se va desfășura cu respectarea normelor de protecție a muncii specifice NPSM . În caz contrar , beneficiarul ( sau executantul , după caz ) va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalațiilor precum și răspunderea în cazul accidentelor de natură electrică .
- Fata de LEA 0,4KV veți respecta : Ordinul ANRE nr. 239/2019 (modificat prin Ordinele ANRE nr. 67/2020 și 225/2020) pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice și PE 106/03 "Normativ pentru proiectarea și executarea liniilor electrice aeriene de j.t."
- Beneficiarul lucrării este direct răspunzător material și penal pentru lucrările executate care conduc la deteriorări de instalații electrice și accidente de muncă. Beneficiarul se obligă să suporte integral contravaloarea lucrărilor de reparații a instalațiilor deteriorate, precum și daunele cauzate de întreruperea alimentării cu energie electrică a consumatorilor, dacă acestea sunt cauzate de lucrările executate .
- Pentru orice avarie sau deranjament, cauzate rețelelor de energie electrică existente în zona prin realizarea lucrărilor, se face răspunzător beneficiarul lucrării, cheltuielile pentru remedierea daunelor urmînd a fi suportate de acesta.

Director Sucursala MURES  
DAMIAN CLAUDIU

Sef S.A.R. MURES  
ALEXANDRU CRISTIAN GRAMA

Intocmit  
Teodora Mera

Claudiu-  
Iosif  
Damian

Semnat digital de  
Claudiu-Iosif  
Damian  
Data: 2023.05.28  
12:59:49 +03:00

Alexandru-Cristian Grama  
Semnat digital de Alexandru-C  
Data: 2023.05.25 14:36:09 +03:00



**Distribuție Energie  
Electrică România**

Sucursala Mures

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Mures  
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

**Tel:** +40 265 205 703

**Fax:** +40265 205704

office.mures@distributie-energie.ro

**C.I.F. DEER/C.U.I. Suc.** RO 14476722 / 14516614

**R.C. DEER/Suc.** J12/352/2002 / J26/201/2002

www.distributie-energie.ro